

TABEL PERIODIC DE INTRETINERE ANEXA LA CERTIFICAT DE GARANȚIE Nr: EGR00927RC/ 16.12.2015

Grup electrogen ESE 110 DWR serie 269807903

PORNITI MOTORUL SAPTAMANAL SI LASATI-L SA SE INCALZEASCA

A - VERIFICARI ZILNICE NECESARE INAINTEA FIECAREI PORNIRI:

1. Verificati nivelul lubrifiantului
2. Verificati nivelul agentului de racire
3. Adaugati o cantitate suficienta de antigel, in cazul temperaturilor scazute
4. Verificati filtrul de aer si indicatorul de restrictii
5. Verificati nivelul de combustibil din rezervor
6. Verificati supapa de aerisire a rezervorului; ea nu trebuie sa fie obturata
7. Verificati bateria si apa distilata, in cazul nivelului scazut al curentului
8. Verificati fantele de aerisire ale carcasei si ale elementilor bateriei; acestea nu trebuie sa fie obturate.

B- REVIZII PERIODICE :

9. Verificati daca apar scurgeri de combustibil, lubrifiant sau agent de racire, verificati si curatati canalele radiatorului.
10. Inlocuiti uleiul, filtrul de ulei, filtrul de combustibil, filtrul de aer.
11. Verificati presiunea lubrifiantului si temperatura agentului de racire.
12. Verificati sistemul de admisie a aerului, ele nu trebuiesc sa fie obturate.
13. Verificati tensiunea curelelor de transmisie si verificati daca apar semne de uzura.
14. Verificati tensiunea de iesire a generatorului.
15. Verificati instalatia electrica si de comanda.
16. Goliti rezervorul de combustibil, desfacand dopul de drenare, pentru a elimina impuritatile si apa acumulata
17. Verificati daca apar fisuri in tevide de aer si ulei ale turbinei.
18. Verificati canalele de admisie a aerului
19. Curatati rotorul de ventilatie si difuzorul turbinei
20. Verificati toleranta rulmentilor
21. Verificati pompa de circulare a agentului de racire.
22. Verificati injectoarele si toleranta supapelor
23. Verificati sistemul de racire si curatati-l daca este necesar
24. Verificati demarorul si alternatorul de incarcare a bateriei
25. Strangeti suruburile si piulitele care au rol de asamblare.
26. Verificati tampoanele anti-vibratii.
27. Verificati integritatea motorului, in special a cablurilor acestuia.

Reviziile se vor efectua conform operatiunilor de mai sus, dupa cum urmeaza:

- a) Doua revizii periodice/ an :
 - O revizie pentru pregatirea functionarii in conditii optime a generatorului pentru anotimpul rece.
 - O revizie pentru pregatirea functionarii in conditii optime a generatorului pentru anotimpul cald.
- b) La interval de 250 ore de functionare.

Beneficiarul a luat la cunostinta ca nerespectarea prezentului tabel periodic de intretinere duce la pierderea garantiei acordate de catre producator/furnizor.
Prezentul tabel s-a incheiat in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte.



ENDRESS ROMANIA
Str. Medresului nr.17
Bocsa
Caras-Severin

Telefon: 0040-255-227 825
Fax: 0040-255-227 828
E-mail: office@endress-generatore.ro

Beneficiar,
I.N.C.D.T.I.M Cluj Napoca

IBAN: RO02RNCB210000061710001
Banca: B.C.R. Resita
www.endress-generatore.ro

TABEL PERIODIC DE INTRETINERE**PORNITI MOTORUL SAPTAMANAL SI LASATI-L SA SE INCALZEASCA****A - VERIFICARI ZILNICE NECESARE INAINTEA FIECAREI PORNIRI:**

1. Verificati nivelul lubrifiantului
2. Verificati nivelul agentului de racire
3. Adaugati o cantitate suficienta de antigel, in cazul temperaturilor scazute
4. Verificati filtrul de aer si indicatorul de restrictii
5. Verificati nivelul de combustibil din rezervor
6. Verificati supapa de aerisire a rezervorului; ea nu trebuie sa fie obturata
7. Verificati bateria si apa distilata, in cazul nivelului scazut al curentului
8. Verificati fantele de aerisire ale carcasei si ale elementelor bateriei; acestea nu trebuie sa fie obturate.

B - DUPA FIECARE 50 DE ORE DE FUNCTIONARE:

Repetati instructiunile precizate in capitolul A

9. Verificati daca apar scurgeri de combustibil, lubrifiant sau agent de racire, verificati si curatati canalele radiatorului.
10. Inlocuiti uleiul, filtrul de ulei, filtrul de combustibil, filtrul de aer.

C - DUPA FIECARE 200 DE ORE DE FUNCTIONARE SAU CEL PUTIN O DATA LA 3 LUNI

Repetati instructiunile precizate in capitolele A si B

11. Verificati presiunea lubrifiantului si temperatura agentului de racire.
12. Verificati sistemul de admisie a aerului, ele nu trebuiesc sa fie obturate.
13. Verificati tensiunea curelelor de transmisie si verificati daca apar semne de uzura.

D - DUPA 350 DE ORE DE FUNCTIONARE SAU CEL PUTIN O DATA LA 6 LUNI :

Repetati instructiunile precizate in capitolele A, B si C

14. Verificati tensiunea de iesire a generatorului.
15. Verificati instalatia electrica si de comanda.
16. Goliti rezervorul de combustibil, desfacand dopul de drenare, pentru a elimina impuritatile si apa acumulata
17. Verificati daca apar fisuri in tevile de aer si ulei ale turbinei.

E - DUPA FIECARE 500 DE ORE FUNCTIONARE SAU CEL PUTIN O DATA LA 12 LUNI :

Repetati instructiunile precizate in capitolele A, B, C si D

18. Verificati canalele de admisie a aerului
19. Curatati rotorul de ventilatie si difuzorul turbinei
20. Verificati toleranta rulmentilor
21. Verificati pompa de circulare a agentului de racire.

F - DUPA FIECARE 650 DE ORE DE FUNCTIONARE SAU CEL PUTIN O DATA LA 18 LUNI :

Repetati instructiunile precizate in capitolele A, B, C si D

22. Verificati injectoarele si toleranta supapelor
23. Verificati sistemul de racire si curatati-l daca este necesar
24. Verificati demarorul si alternatorul de incarcare a bateriei
25. Strangeti suruburile si piulitele care au rol de asamblare.

G - DUPA FIECARE 800 DE ORE DE FUNCTIONARE SAU CEL PUTIN O DATA LA 24 LUNI:

Repetati instructiunile precizate in capitolele A, B, C, D, E si F

26. Kit distributie si accesorii.
27. Verificati tamponale anti-vibratii.
28. Verificati integritatea motorului, in special a cablurilor acestuia.





SOLUTII ENERGETICE

TABEL DE INTRETINERE

Serie Grup: 269806804 Serie Motor: C87TE1D Nr. 25523 Denumire : ESE 300 TI

data punere in functie:

INTRETINERE SI CONTROL	ZILNIC	DUPA 50 DE ORE	DUPA 200 DE ORE SAU 3 LUNI	DUPA 350 DE ORE SAU 6 LUNI	DUPA 500 DE ORE SAU 12 LUNI	DUPA 650 DE ORE SAU 18 LUNI	DUPA 800 DE ORE SAU 24 LUNI	OBSERVATII
A-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
A-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
A-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
A-4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
A-5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
- A-7,8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
B-9	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
B-10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
C-11	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
C-12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
C-13	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
D-14	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
D-15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
D-16	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
D-17	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
E-18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
E-19	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
E-20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
E-21	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
F-22	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
F-23	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
F-24	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
F-25	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
G-26	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
G-27	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
G-28	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

NUMERE IMPORTANTE DE TELEFON: Director Tehnic- 0747 127 312; Programari interventii service - 0255/227 825
 Fax: 0255/227 828; e-mail: tehnic@endress-group.ro



ENDRESS GROUP ROMANIA
 www.endress-group.ro
 office@endress-group.ro

Resita
 P.ta Republicii, 39A
 Telefon: 0040-255-227 825
 Fax: 0040-255-227 828

Bucuresti
 Ciorogaria, Sos. Bucuresti, 108
 Telefon: 0040-213-500-995
 Fax: 0040-318-176-608