



LEGENDA

- Conducta de apa rece
- Conducta de apa calda menajera
- Conducta de canalizare ape uzate menajere
- Teava pentru instalatii de canalizare interioare cu etansare prin mule si inele de conduc
- Teava pentru instalatii de canalizare interioare cu etansare prin mule si inele de conduc
- Teava de polietilena de inalta densitate
- Teava polipropilena reitculata, SDR 7,4
- Coloana ape uzate menajere
- Coloana apa rece, apa calda
- Coloana ape pluviale
- Robinet obturator sfenic
- Robinet coltar
- Robinet de golire
- Reducte
- Peso de curatie
- Sifon de padroscu
- Camin de de canalizare ape uzate menajere
- Filtru de impuritati cu cortus filtrant
- Deduzator magnetic
- Aerisitor cu membrana
- Centrida termica
- Receptor terosa circulabila ape pluviale
- Caculi de ventilare
- Chivete de laborator antioide

NOTA GENERALA

Alimentarea cu apa a lavarelor, a chivetelor de laborator antioide si a vaselor WC se face prin conducte PPR de Ø16mm, iar a cazilor de baie si a pisorelor se face prin conducte PPR de Ø20mm, Lavorele si chivetele de laborator antioide sunt legate la canalizare prin conducte PVCK de Ø32mm, WC-uri prin conducte PVCK de Ø110mm, iar cazile de baie si pisorele prin conducte PVCK de Ø50mm. Dupa efectuarea probelor de presiune la rece si la cald, conductele se vor izola termic cu tuburi de spuma de polietilena (0,04W/mK) cu grosimea de 4-6mm. Materialele folosite pentru realizarea instalatiilor trebuie sa corespunda specificatiilor tehnice din portea scrisa a prezentului proiect. Montajul si inbinarea lor se face conform coetelor de sarcini pentru instalatii sanitare. Inaltimea de montaj pentru piesele de curatie este de 400-800mm de la pardoseala finita. Citrea planurilor se face corect cu citrea schemei coloanelor si cu portea scrisa. Treceaz tevilor prin planse se vor face cu piese etanse. Obiectele sanitare se vor monta doar prnse de profilele metalice ale peretilor de rigips.

Verificator	ing. Bercan Maria	IS	Referat/Experiza Nr./Data:	Beneficiar:	Proiectant
Verificator	Nume	Semnatura		IN.C.D.T.I.M - CLUJ NAPOCA	m
Expert				str. Donat nr. 67-103,	01/2014
S.C. PROIECTANTUL S.A.					
str.Dava nr.1-7, mun. Cluj-Napoca, tel./fax: 0264593564					
Specificatie	Nume	Semnatura		Beneficiar:	Proiectant
Sub proiect:	ing. Batăian Daniela			IN.C.D.T.I.M - CLUJ NAPOCA	m
Proiectant:	ing. Corban Bogdan			str. Donat nr. 67-103,	01/2014
Cesantat:	ing.Corbăn Bogdan			municipiul Cluj-Napoca, jud.Cluj	

Diametru mm	Tip Teava	Porta
32	PVCK	0,035%
40	PVCK	0,035%
50	PVCK	0,035%
110	PVCK(PVCKG)	0,020%
160	PVCKG	0,010%

